

Plan van aanpak na inspectie

Kinderopvanglocatie en dossiernummer:

Koetje Boe - 910014139

Datum: 04/09/2024

Inbreuken (tekorten) en aandachtspunten	Ik wil ervoor zorgen dat...	Hoe aanpakken? Ondersteuning nodig?	Wie doet dit?	Wanneer is dit afgerond?
Tekort: Ventilatie Onvoldoende ventilatie voor de leef- en de slaapruiimte.	Er voldoende ventilatie is in de leef- en rustruimtes.	De organisator stelt een CO2 meter ter beschikking in de kinderopvanglocatie. De kinderen-begeleiders moet actief gaan monitoren en ventileren wanneer de norm overschreden wordt (1200 P)	De dienstverantwoordelijke en kinderbegeleider	CO2 meter werd reeds afgegeven op 20/09/2024 in de kinderopvanglocatie samen met de documenten om de metingen te registreren. Voldoende ventileren moet ook systematisch gebeuren in alle seizoenen. We plaatsen daar geen einddatum op.

<p>Aandachtspunt: het is belangrijk de door de organisator vooropgestelde regelmaat in opvolgen van welbevinden en betrokkenheid te blijven hanteren zodat het doe van een tijdige bijsturing bij een minder welbevinden en betrokkenheid van de kinderen bereikt wordt.</p>	<p>De vooropgestelde regelmaat (wekelijks) door de organisator nageleefd zal worden.</p>	<p>Systematisch nagaan tijdens een huisbezoek of het correct invullen van het systeem gebeurde</p> <p>Tijdig de documenten aanvragen aan de dienstverantwoordelijke door de kinderbegeleider.</p>	<p>Dienstverantwoordelijke en kinderbegeleiders</p>	<p>We zetten hier geen einddatum op. Dit zal systematisch gebeuren.</p>
		<p>Dienstverantwoordelijken werken in het najaar een handleiding uit om de onthaalouders te ondersteunen en te versterken bij het invullen van het kindvolgsysteem</p>	<p>Dienstverantwoordelijke</p>	<p>Eind 2024</p>

Naam klantenbeheerder: Francis Van Laere

Verstuurd (via mail) aan klantenbeheerder op: 04/09/2024